

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

4. 19. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI CIEPŁOWNICZE TABELA DOBORU DŁUGOŚCI ŚRUB DO KOŁNIERZY

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

EDYCJA I 2011. STAN NA DZIEŃ 2011.03.01.

TABELA DOBORU DŁUGOŚCI ŚRUB DO POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY ŁĄCZONY Z PRZEJŚCIEM PE-STAL LUB DOCISKIEM-TULEJĄ
ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA ŁĄCZONA Z PRZEJŚCIEM PE-STAL LUB DOCISKIEM-TULEJĄ

ZAKRES ŚREDNIC DN20-DN600 CIŚNIENIE
PN16

PN	DN	KUREK	ZASUWA	PE-STAL	NAK.	POD.	USZCZ.	KOŃC.	SUMA K.	SUMA Z.	L KUREK	ZASUWA	L
16	20	16	16	16	10	2,5	2	1	47,5	47,5	50	50	50
16	25	16	16	16	10	2,5	2	1	47,5	47,5	50	50	50
16	32	18	18	18	13	3	2	1	55	55	55	55	55
16	40	18	18	18	13	3	2	1	55	55	55	55	55
16	50	19	19	19	13	3	2	1	57	57	60	60	60
16	65	20	19	20	13	3	2	1	59	58	60	60	60
16	80	20	19	20	13	3	2	1	59	58	60	60	60
16	100	22	19	22	13	3	2	1	63	60	65	60	60
16	125	22	19	22	13	3	2	1	63	60	65	60	60
16	150	24	19	24	16	3	2	1	70	65	70	65	65
16	200	26	20	26	16	3	2	1	74	68	75	70	70
16	250	29	22	29	19	4	2	1	84	77	85	80	80
16	300	32	24,5	32	19	4	2	1	90	82,5	90	85	85
16	350	35	26,5	35	19	4	2	1	96	87,5	100	90	90
16	400	38	28	38	22	4	2	1	105	95	110	100	100
16	450	42	30	42	22	4	2	1	113	101	120	110	110
16	500	46	31,5	46	24	4	2	1	123	108,5	130	110	110
16	600	52	36	52	26	5	2	1	138	122	140	130	130

* z uwagi na mniejsze koszty i ograniczone miejsce zabudowy zawsze stosujemy śruby o minimalnej długości L

* w tabeli przyjęto uszczelki wycinane z płyt aramidowo-kauczukowych o standardowej grubości G 2mm

BLIŻSZE INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE DO UZYSKANIA U NASZYCH DORADCÓW TECHNICZNYCH I W SKŁADACH

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów