

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”


SKŁADY „ŻELIWIARZ”

## 4. 235. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI CIEPŁOWNICZE KAN PEX PUSH I PUSH PLATINUM J

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.01.01

KAN-therm podejście do baterii PPSU Push z korkiem tworzywowym krótkim				
Wymiar	Ilość szt. w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
12x2 G½"	5/60	9017.340	14,94	A
14x2 G½"	5/60	9017.000	17,10	A
18x2,5 G½"	5/60	9017.020	17,96	A


**Uwaga:**  
Podejście do baterii sprzedawane jest w komplecie z nakrętką M8 i korkiem tworzywowym krótkim. Korek tworzywowy krótki przeznaczony jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji. Do uszczelniania gwintów w kształtkach PPSU nie wolno używać agresywnych środków chemicznych. Stosować wyłącznie pakiety z dodatkami past. Nie dopuszcza się łączenia podejść do baterii z gwintami wewnętrznymi, rurowymi, walcowymi (np. G½") z elementami poza systemowymi z gwintem zewnętrznym, rurowym, stożkowym (np. R½").

KAN-therm podejście mosiężne do baterii Push z korkiem tworzywowym krótkim				
Wymiar	Ilość m w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
Ø14x2 G½" (K)	5/70	9017.030	21,33	A
Ø18x2,5 G½" (K)	5/70	9017.050	21,54	A
Ø18x2,5 G½" (D)	5/60	9017.070	32,02	A

(K) wersja krótka: a = 41 mm; b = 20 mm  
(D) wersja długa: a = 52,5 mm; b = 31,5 mm

**Uwaga:**  
Stosować do instalacji wody (możliwość montażu podtynkowego na płytkach montażowych). Podejście do baterii może być wykorzystane w instalacjach centralnego ogrzewania przy podłączeniach grzejnika z wyjściami ze ściany (podejście przewodami w brudzie) poprzez zawór kątowy. Nie dopuszcza się łączenia podejść do baterii z gwintem wewnętrznym, rurowym, walcowym (np. G½") z elementami poza systemowymi z gwintem zewnętrznym, rurowym, stożkowym (np. R½"). Podejście do baterii sprzedawane jest w komplecie ze śrubką montażową i korkiem tworzywowym krótkim. Korek tworzywowy krótki przeznaczony jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji.



### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### USŁUGI



TRANSPORTOWE

#### TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



#### TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



#### MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



#### SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



## Chemia

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefał.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów