

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

4. 751. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI CIEPŁOWNICZE ELASTYCZNE RURY PREIZOLOWANE FLEXALEN KARTA C EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.07.01

TABELA DOBORU ŚREDNIC

| Obciążenia cieplne dla zadanych średnic | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|------|------|------|------|------|-----|-------|-------|-------|
| Dn | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 |
| Dw | 20,4 | 26 | 32,6 | 40,8 | 51,4 | 61,2 | 73,6 | 90 | 102,2 | 114,4 | 130,8 |
| Dz | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 |

Dn = średnica nominalna; Dw = średnica wewnętrzna; Dz = średnica zewnętrzna

| ΔT 20 stopni (np.: 90°C - 70°C) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| kW | 25 | 44 | 69 | 110 | 173 | 246 | 356 | 533 | 687 | 861 | 1126 |

v=1 m/s (prędkość)

| ΔT 25 stopni (np.: 90°C - 65°C) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| kW | 31 | 56 | 87 | 137 | 217 | 308 | 445 | 666 | 859 | 1077 | 1408 |

v=1 m/s (prędkość)

| ΔT 30 stopni (np.: 90°C - 60°C) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| kW | 38 | 67 | 104 | 165 | 260 | 370 | 534 | 800 | 1031 | 1292 | 1690 |

v=1 m/s (prędkość)

| ΔT 35 stopni (np.: 90°C - 55°C) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| kW | 44 | 78 | 121 | 193 | 303 | 432 | 623 | 933 | 1203 | 1507 | 1972 |

v=1 m/s (prędkość)

| ΔT 40 stopni (np.: 90°C - 50°C) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| kW | 50 | 89 | 140 | 220 | 346 | 494 | 712 | 1066 | 1375 | 1722 | 2253 |

v=1 m/s (prędkość)

| Przybliżone spadki ciśnienia | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pa/m (1 m/s) | 555 | 402 | 300 | 231 | 175 | 140 | 112 | 88 | 75 | 66 | 56 |
| Pa/m (2 m/s) | | | | | | 510 | 410 | 319 | 274 | 239 | 204 |
| Pa/m (3 m/s) | | | | | | | | 595 | 520 | 440 | |

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl
Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl
Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów