

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

## 4. 804. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI CIEPŁOWNICZE ELASTYCZNE RURY PREIZOLOWANE ZGRZEWANIE KARTA I EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.08.01

### Przejdźcie na instalację wewnętrzną ■

#### Montaż końcówek gumowych i termokurczliwych

Końcówkę gumową dociąć do wymaganej średnicy rury gumowej (dotyczy końcówek uniwersalnych). Końcówkę wsunąć do oporu na rurę osłonową i roboczą. Specjalny pierścień wewnątrz końcówki gumowej powinien wejść pomiędzy karby rury osłonowej tworząc szczelne połączenie.

Końcówkę termokurczliwą nasunąć na rurę osłonową, a następnie łagodnym płomieniem równomiernie obkurczyć najpierw na rurze osłonowej, później na obwodzie rury roboczej.

#### Montaż złączek zaciskowo-skręcanych typu Wipex

- Obciąć rurę roboczą równo i prostopadłe do osi nożycami do cięcia rur tworzywowych
- Sfazować nożem lub kalibratorem wewnętrzną krawędź rury przewodowej
- Zdjąć z kompletnej złączki Wipex obejmę zaciskową (2) poprzez poluzowanie śruby
- Umieścić główkę śruby pomiędzy zaciskami obejmy zaciskowej (2)
- Wsunąć obejmę zaciskową (2) na rurę roboczą do oporu
- Wcisnąć do oporu w wewnętrzną średnicę rury roboczej tuleję zaciskową (1) zdemontowanej złączki Wipex. Aby ułatwić montaż i zapobiec uszkodzeniu uszczelki O-ring, należy powierzchnię rury przesmarować smarem (może być detergent)
- Wyjąć głowę śruby, rozszerzoną część obejmy zaciskowej (2) przesunąć do oporu.
- Włożyć śrubę w otwory i mocno skręcić, aż szczelina tulei zaciskowej (1) zostanie zamknięta



### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### USŁUGI



TRANSPORTOWE

#### TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



#### TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



#### MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



#### SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



## Chemia

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.peccefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów