

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

4. 903. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI CIEPŁOWNICZE IZOLACJE TECHNICZNE THERMALINT KARTA D EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.08.01

■ Montaż kabli grzewczych Thermalint i Tracingset

- Kable Thermalint i Tracingset dostarczane są w standardowych długościach. Zabronione jest ich cięcie (ewentualne wydłużanie lub skracanie) w części grzejnej (czerwona). Możliwe jest ewentualne wydłużenie części zimnej przyłączeniowej (kolor czarny) kablem o takim samym przekroju (po uzgodnieniu z producentem)
- Podczas montażu – kable nie wolno krzyżować.
- W przypadku uszkodzenia kabla, nie należy go samodzielnie naprawiać.
- Nie należy stosować kabla do rur o temperaturze powyżej +95 °C
- Kabel ma stałą moc 16 W/m i należy przeprowadzić stosowny dobór celem ustalenia mocy kabla na metr rury w danym układzie. Zaleca się stosowanie kabli w kombinacji z izolacją Thermaflex FRZ.
- Żądaną moc kabla na odcinku uzyskujemy poprzez odpowiedni montaż: wzdłuż rury lub spiralnie
- Kabel grzejny przymocowuje się do rury przy pomocy taśm elektro PVC
- Poszczególne zwoje kabla muszą być w odległości minimum 4 cm.
- Czujnik temperatury powinien być umieszczony na rurze w najzimniejszym miejscu i zaizolowany taką samą grubością izolacji jak cały kabel.
- W przypadku kabla Tracingset przyłącze elektryczne termostatu powinno być wykonane przez uprawnionego elektryka.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl
Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl
Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów